

Tarnów, 03.03.2022 r.

**Do wszystkich Wykonawców
uczestniczących w zapytaniu ofertowym**

Dotyczy: Zapytania ofertowego nr K-dzpz/6/2022 z dnia 22.02.2022 r. na „**Opracowanie dokumentacji technicznej budowy instalacji fotowoltaicznej na budynku E i F PWSZ w Tarnowie**”.

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu realizacji zadania o czas niezbędny na uzyskanie warunków z TAURON (ustawowo 150 dni) oraz uzyskania pozwolenia na budowę (65 dni). Czas uwzględniony w zapytaniu na prace projektowe (60 dni) jest czasem pomiędzy uzyskaniem warunków a uzyskaniem pozwolenia na budowę więc te wszystkie terminy należy zsumować. Nie jest możliwe zrealizowanie zadania w terminie 60 dni. Prace projektowe poprzedza konieczność uzyskania Warunków przyłączeniowych z Tauron.

Odpowiedź PWSZ w Tarnowie do pytania nr 1:

Tak, Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu realizacja zadania w przypadku udokumentowania rzeczywistych czasów związanych z oczekiwaniem na uzyskanie: warunków, decyzji, pozwoleń itp., ale tylko w przypadku udokumentowania czasów trwania j.w. Zamawiający założył na prace projektowe bez uzyskania: warunków, decyzji, pozwoleń czas 20 dni.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający potwierdza, że w ofercie należy uwzględnić wartość ekspertyzy konstrukcji dachu?.

Odpowiedź PWSZ w Tarnowie do pytania nr 2:

Tak, Zamawiający potwierdza, że w ofercie należy uwzględnić wartość ekspertyzy konstrukcji dachu.

Pytanie nr 3:

Czy istnieje Miejskowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dopuszczający montaż instalacji PV?.

Odpowiedź PWSZ w Tarnowie do pytania nr 3:

Dla działek nr 4/18, 4/19, i 4/21 obręb 164 w Tarnowie nie istnieje Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Zamawiający dysponuje pozwoleniem Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na umieszczenie urządzeń technicznych na dachu budynku E,F.

Pytanie nr 4:

Czy budynek nie jest objęty ochroną konserwatora zabytków?.

Odpowiedź PWSZ w Tarnowie do pytania nr 4:

Budynek nie jest objęty ochroną Konserwatora Zabytków, natomiast działki nr 4/18, 4/19, i 4/21 obręb 164 w Tarnowie na których usytuowany jest budynek E,F,G zlokalizowane są w obszarze układu urbanistycznego miasta Tarnowa z XVIII w., wpisanego do rejestru zabytków nieruchomości województwa małopolskiego pod numerem A-86 na mocy decyzji z dnia 12.04.1976r.

Pytanie nr 5:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający pokryje koszt opłaty do wydanych warunków przyłączeniowych (Po złożeniu wniosku o wydanie warunków przyłączenia, po stwierdzeniu przez zakład energetyczny jego kompletności, inwestor w ciągu 21 dni będzie musiał wpłacić zaliczkę przyłączeniową w wysokości 30 zł/kW planowanej mocy).

Odpowiedź PWSZ w Tarnowie do pytania nr 5:

Tak Zamawiający pokryje opłaty związane z wydaniem warunków przyłączeniowych.

Pytanie nr 6:

Prosimy o przedłużenie terminu złożenia oferty.

Odpowiedź PWSZ w Tarnowie do pytania nr 6:

Zamawiający przedłuży termin złożenia oferty do dnia 07.03.2022 r. do godz. 13.00.

Pytanie nr 7:

Czy są już wydane warunki przyłączenia do sieci energetycznej?

Odpowiedź PWSZ w Tarnowie do pytania nr 7:

Zamawiający nie dysponuje warunkami przyłączenia do sieci energetycznej.

Aneta Żurawska-Lany
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
ANS w Tarnowie